

**Výzva na predloženie ponuky**  
**v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117**  
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(tovar)

**Názov zákazky:** „Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely“

**1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:**

**Úradný názov:** Mestská časť Košice - Krásna

**Sídlo:** Opátska 18, 040 18 Košice-Krásna, Slovenská republika

**Štatutárny orgán:** JUDr. Kažimír Marek – starosta obce

**IČO:** 00691020

**DIČ:** 2021186860

**Kontaktné miesto:**

Kontaktná osoba: Mgr. Poláková Magdaléna

Telefón/Fax: 055/7299 740

E-mail: polakova@kosicekrasna.sk

**Spoločný slovník obstarávania CPV:**

**Hlavný predmet**

**Hlavný slovník:** 42120000-6, 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**NUTS kód:** SK042

**2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:**

„Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely“

**3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:**

Predmetom zákazky je dodanie predbežného množstva 30 ks ponorných kalových čerpadiel s nerezovou spätnou klapkou s poistným ventilom a dodanie predpokladaného množstva nových náhradných dielov ( predpokladané typy a množstvo náhradných dielov: celonerezový rotor hydrauliky – 20 ks, celonerezový stator hydrauliky- 30 ks, spojka motora 10 ks, hriadeľ hydrauliky - 30 ks) v zmysle funkčnej a technickej špecifikácie ponorného kalového čerpadla, ktoré tvorí Prílohu č. 2 výzvy. Dodávateľ zabezpečí dodanie ponorných kalových čerpadiel a náhradných dielov do sídla verejného obstarávateľa priebežne na základe čiastkových objednávok. Verejný obstarávateľ predpokladá, že môže dôjsť k potrebe nedefinovaného náhradného dielu, či forma opravy, v takomto prípade dodávateľ predbežne nacení takýto náhradný diel/ oprava a po odsúhlasení verejným obstarávateľom môže dôjsť k dodaniu nedefinovaného náhradného dielu/ opravy.

**4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH):**

**13.550- eur** (slovom trinásťtisícpäťstopäťdesiat eur)

**5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:**

4.1 Predmet zákazky nie je delený na časti.

**6. VARIANTNÉ RIEŠENIE:**

5.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

**7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:**

**Do:** 12.02.2018 **Do:** 12:00 hod.

**8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:**

**Do:** 31.07.2018

**9. STANOVENIE CENY:**

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:

- dopravu na miesto plnenia
- certifikát kvality
- zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
- likvidácia odpadu,
- min. 3 ročná záruka na nové kalové čerpadlo
- min. 2 ročná záruka na náhradné diely
- ďalšie náklady.

Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

#### 10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:

Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie Rámcovej zmluvy na 12 mesiacov.

**Miestom plnenia predmetu zákazky:** mestská časť Košice-Krásna

**Lehota dodania predmetu zákazky:** priebežne odo dňa vystavenia čiastkovej objednávky

**Splatnosť faktúr:** 30 kalendárnych dní

#### 11. PODMIENKY ÚČASTI:

##### Uchádzač predloží nasledovné doklady:

- Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra (doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky)
- Referencie: Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom dodaní tovarov preukázať realizáciu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v priebehu predchádzajúcich 3 rokov (01/2015 – 12/2017), v závislosti od vzniku spoločnosti. Požaduje sa predložiť minimálne 1 potvrdenie o uspokojivom dodaní tovaru rovnakého alebo obdobného charakteru vo výške minimálne 10.000,-€ bez DPH kumulatívne za 3 roky (napr. dodávka čerpadiel a iného obdobného tovaru). Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom uchádzač môže predložiť tieto referencie v tlačenej forme.  
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázanie schopnosti a spôsobilosti realizácie zákazky uchádzačom v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite ako je predmet zákazky.
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií (vyplní uchádzač)
- Uchádzač predloží v ponuke podrobnú technickú špecifikáciu ním ponúkaného ponorného kalového čerpadla: obchodná značka a typ ponúkaného kalového čerpadla vo forme napr. prospektového materiálu vr. podrobnej technickej špecifikácie, technickými listami, špecifikáciou jednotlivých zariadení

#### 12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:

jediným kritériom je **najnižšia cena** na celý predmet zákazky

#### 13. PREDKLADANIE PONÚK:

Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, alebo ponuku doručí osobne do podateľne, v uzavretej obálke s označením:

- **Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)**
- **SÚŤAŽ „NEOTVÁRAŤ“**
- **Heslo: „ Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely“**

##### Na adresu verejného obstarávateľa ( alebo osobne do podateľne):

Mestská časť Košice-Krásna  
Opátska č. 18  
040 18 Košice-Krásna  
Slovenská republika

Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

#### **14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.

Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.


Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola predpokladaná hodnota zákazky.

#### **Prílohy:**

- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 2 Funkčná a technická špecifikácia ponorného kalového čerpadla

**Vypracoval:** Mgr. Poláková Magdaléna

**Dňa:** 26.01.2018



JUDr. Kažimír Marek  
starosta

**PRÍLOHA č.1 PONUKA UCHÁDZAČA – Návrh na plnenie kritérií**

**Výzva na predloženie ponuky**  
**v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9**  
 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  
 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 (tovar)

**Názov zákazky: „Ponorné kalové čerpadlá a náhradné diely“**

**1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:**

**Úradný názov:** Mestská časť Košice – Krásna

**Sídlo:** Opátska 18, 040 18 Košice-Krásna, Slovenská republika

**Štatutárny orgán:** JUDr. Kažimír Marek – starosta obce

**IČO:** 00691020

**IČO:** 00691020

**Kontaktné miesto:**

Kontaktná osoba: Mgr. Poláková Magdaléna

Telefón/Fax: 055/7299 740

E-mail: polakova@kosicekrasna.sk

**2. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:**

**Názov:**

**Sídlo:**

**Štatutárny orgán:**

**IČO:**

**DIČ:**

**IČ DPH:**

som platcom DPH/nie som platcom DPH  
 (vyznačiť)

**Kontaktné údaje:**

Kontaktná osoba:

Telefón/Fax:

E-mail:

**3. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ:**

P. č.	Názov položky	MJ	JC bez DPH	DPH 20%	JC s DPH
Dodávka nového ponorného kalového čerpadla a nových náhradných dielov:					
1	Ponorné kalové čerpadlo	1 ks			
2	Náhradný diel- celonerezový stator hydrauliky	1 ks			
3	Náhradný diel- celonerezový rotor hydrauliky	1 ks			
4	Náhradný diel- hriadeľ hydrauliky	1 ks			
5	Náhradný diel- spojka motora čerpadla	1ks			

Uchádzač uvedie celkový súčet jednotkových cien.

**CELKOM za celý predmet zákazky bez DPH:**

**DPH 20%:**

**CELKOM za celý predmet zákazky s DPH:**

Vypracoval, dňa:

\_\_\_\_\_ podpis (pečiatka)

## PRÍLOHA Č. 2 FUNKČNÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PONORNÉHO KALOVÉHO ČERPADLA

### Minimálna funkčná špecifikácia ponorného kalového čerpadla:

#### Funkčná špecifikácia ponorného kalového čerpadla:

Ponorné kalové čerpadlo na čerpanie splaškových a kalových vôd do verejnej tlakovej kanalizácie. Čerpadlo je určené na čerpanie splaškových a kalových vôd do teploty 40°C s obsahom dlho vláknitých aj krátko vláknitých látok (tráva, slama, šupky od ovocia a zeleniny a pod.) a pevných častíc zrnitosti max. 5 mm. Nie je vhodné na čerpanie kvapalín obsahujúcich viac ako 0,50% oleja. Čerpadlo nie je určené na čerpanie kvapalín s obsahom abrazívnych prímiesí (piesok a pod.), motúzov, umelých vlákien, umelých textílií a pod. Náhradné diely sú určené na opravu kalových čerpadiel vo vlastníctve verejného obstarávateľa.

### Minimálna technická špecifikácia ponorného kalového čerpadla:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
objemový prietok - čerpadlo	l/s-1	0,5	0,90	
maximálny dopravný výtlak - čerpadlo	m	0,8	100	
dopravný tlak - čerpadlo	kPa	100	800	
dĺžka kábla - čerpadlo	m	15	30	
maximálna hustota kvapaliny - čerpadlo	kg/m <sup>3</sup>		1100	
maximálna teplota čerpanej kvapaliny - čerpadlo	°C	35	40	
priemer výtláčnej prípojky - čerpadlo	"			5/4
maximálny ponor pod hladinou	M			30
ponorné kalové čerpadlo 1 1/4"	Ks		30	
výkon elektromotora	kW			1,1
menovitý prúd motora	A			3,7
príkon	kW			1,5
záručná doba	mesiac			36
menovité napätie	V			400
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/ charakteristika</b>			
materiál kalového čerpadla (obal)	nerez			
vonkajší obal kábla	PVC, guma			

Poznámka: Verejný obstarávateľ v súčasnosti používa ponorné kalové čerpadlá zn. Noria, typ LUCA.

Predpokladané odobraté množstvo:

- 30 ks ponorných kalových čerpadiel s nerezovou spätnou klapkou s poistným ventilom

Predpokladaného množstva nových náhradných dielov:

- celonerezový rotor hydrauliky – 20 ks,

- celonerezový stator hydrauliky- 30 ks,

- spojka motora- 10 ks,

- hriadeľ hydrauliky - 30 ks