

Poznámky

Na projektované pozície budú osadené oceľové stožiare výšky 6m so svetlidlami LED 19,8W DM12.
Existujúce káblové vedenia budú ukončené na stožiarovej svorkovnici TB1.



Legenda


časť 1



doplnenie svetidla LED 17,8W DM12



Oceľový stožiar, zinkovaný výšky 6m na pozíciu podľa PD firmy Elprokan z 12/2015



TB1

Projektovaný rozvádzač verejného osvetlenia
Typ stožiarovej svorkovnice

OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM

SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA:

- základná ochrana:

- základná izolácia živých častí
- zábrany alebo kryty
- ochrana pri poruche:

- samočinné odpojenie napájania
- ochranné uzemnenie

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
NN: 1/PE/N ~ 230 V 50 Hz TN-S

Centrum pre Verejné Osvetlenie sídlo: Ambrova 35, 831 01 Bratislava, Slovakia prevádzka: Pod brehmi 4, 841 03 Bratislava, Slovakia tel.: +421 2 33 000 234 http://www.cevo.sk e-mail: cevo@cevo.sk		pečiatka a podpis	
hlavný projektant	projektant	vypracoval	formát
Ing. Páter Faragó		Ing. Michal Štes, PhD.	2 x A4
Investor:	Mestské čast' Košice - Kráso		dátum
projekt:	Verejné osvetlenie IBV Dubčeka		02/2022
príloha:	Situácia projektovaný stav		projekt
			pre Stav. pov.
			mierka
			1:1000
			č. prílohy
			P-2